

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об обязательном профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ПМ 61250041000117218262 от 13.02.2025

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 24 _____ г. Сальск _____ « 14 » марта 2025 _____ г.
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах Лобачевой Анной Борисовной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26 «Одуванчик» с. Бараники Сальского района

адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 347608, Ростовская область, Сальский район, с. Бараники, ул. Октябрьская, 27

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, которые не устранены до окончания проведения обязательного профилактического визита:

-отсутствует помещение для приготовления дезинфекционных растворов, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающееся через смеситель, а так же системой водоотведения, что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать каждое выявленное нарушение обязательных требований, а также структурные единицы нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. выделить помещение для приготовления дезинфекционных растворов, оборудовать поддоном с холодной и горячей водой, подающееся через смеситель, а так же системой водоотведения.

Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований до **01.09.2025г.**

(указать перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований,

а также срок устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26 «Одуванчик» с. Бараники Сальского района

адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 347608, Ростовская область, Сальский район, с. Бараники, ул. Октябрьская, 27

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Н. Островского, 3 тел./факс 5-61-24 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» сентября 2025г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований: письменного документа с приложением фото.

(указать перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Непредставление или несвоевременное представление сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, либо представление сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

специалист-эксперт
территориального отдела
Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской области в
Сальском, Целинском,
Песчанокопском,
Егорлыкском,
Орловском, Пролетарском
(с) районах

(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Лобачева А.Б.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» марта 2025г.



(подпись)

Моисеенко Е.А.

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 659210494418358846796125042851991573012135821269
Владелец Моисеенко Елена Александровна
Действителен с 12.11.2024 по 12.11.2025